

1. Dane dotyczące urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) wraz z urządzeniami współpracującymi w obiektach DPS:

a) centrala systemu sygnalizacji pożaru – BOSCH FPA – 5000, która dozoruje trzy budynki

- budynek pałacowy łózkowy,
- budynek główny łózkowy,
- budynek kuchni i pralni.

W systemie zainstalowano:

- czujki dymu i temperatury - 235 szt
- ręczne ostrzegacze pożarowe wewnętrzne - 24 szt

b) okienny system oddymiania OSO – MCR dwóch klatek schodowych budynek główny łózkowy,

c) zabezpieczenie klatki schodowej KM przed zadymieniem (system nadciśnienia) z centralną sterującą zasilanie MCR OMEGA C 2100c

- jedna klatka budynek pałacowo łózkowy.

2. Zakres usług

a) konserwacja stała urządzeń i instalacji jeden raz na kwartał potwierdzona każdorazowo protokołem,

b) usuwanie stanów alarmowych systemów na wezwanie telefoniczne,

c) obowiązkowa obecność podczas ćwiczeń ewakuacyjnych.