



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N 1
UL. STRYJEWSKIEGO 23
84-300 LĘBORK

tel. 059 8624-200/201 fax. 059 8622-434 e-mail: dps1_lebork@wp.pl
www.lebork.naszdzps.pl dps1lebork.mojbip.pl NIP 841-13-38-845 REGON 000295350

Lębork, dnia 7 marca 2023 r.

AG.26011.2023.JM

ZAPYTANIE CENOWE

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23 zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej brutto (w ofercie należy podać cenę ryczałtową) dotyczącej usługi konserwacji urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) wraz z urządzeniami współpracującymi w obiektach DPS na okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Oferty należy składać pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork do dnia 15 marca 2023 r., faksem 59 8622-434 bądź w formie elektronicznej na adres dps1_lebork@wp.pl

W załączeniu przesyłamy dane dotyczące urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru wraz z urządzeniami współpracującymi oraz zakres usług.

Dyrektor

Jolanta Wilkiel

1. Dane dotyczące urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) wraz z urządzeniami współpracującymi w obiektach DPS:

a) centrala systemu sygnalizacji pożaru – BOSCH FPA – 5000, która dozoruje trzy budynki

- budynek pałacowy łóżkowy,
- budynek główny łóżkowy,
- budynek kuchni i pralni.

W systemie zainstalowano:

- czujki dymu i temperatury - 236 szt
- ręczne ostrzegacze pożarowe wewnętrzne - 24 szt

b) okienny system oddymiania OSO – MCR dwóch klatek schodowych budynek główny łóżkowy,

c) zabezpieczenie klatki schodowej KM przed zadymieniem (system nadciśnienia) z centralą sterującą zasilanie MCR OMEGA C 2100c

- jedna klatka budynek pałacowo łóżkowy.

2. Zakres usług:

a) konserwacja stała urządzeń i instalacji jeden raz na kwartał potwierdzona każdorazowo protokołem,

b) usuwanie stanów alarmowych systemów na wezwanie telefoniczne,

c) obowiązkowa obecność podczas ćwiczeń ewakuacyjnych listopad 2023.